

**СРОКИ МЕРОПРИЯТИЙ  
по технологическому присоединению**

№№ п/п	Категория заявителя	Срок действия предварительных ТУ со дня их выдачи не менее	Срок действия предварительных ТУ со дня их выдачи при комплексном освоение земельного участка под жилищное строительство не менее	Срок осуществления мероприятий по тех. присоединению не может превышать
1	<p>МЧРГ не более 15 куб. м/час (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту</p>	2 лет	4 лет	1 год (не более 2-х лет для случаев, если плата установлена по индивидуальному проекту, если иные сроки не предусмотрены инвестпрограммой или соглашением сторон)
2	<p>МЧРГ менее 500 куб. м/час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту</p>	2,5 лет	4,5 года	1,5 года (не более 3-х лет для случаев, если плата установлена по индивидуальному проекту, если иные сроки не предусмотрены инвестпрограммой или соглашением сторон)
3	<p>МЧРГ менее 500 куб. м/час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования</p>	3	5	2 года если иные сроки (но не более 4-х лет) не предусмотрены инвестпрограммой или соглашением сторон